

## Tankstellen SERVICES Wilfried Berchem

### **TECHNISCHES RUNDSCHREIBEN**

**2014/0610**

Generalinspektion Abscheider, Sachverständigenprüfung Abfüllplatz

- Das Umweltministerium des Landes NRW hat am 25.09.2014 einen Erlass herausgegeben, hier wird nochmals darauf hingewiesen dass Abscheideranlagen nunmehr auch nach VAWS prüfpflichtig sind.
- Diese VAWS Prüfung muss gemäß § 11 VAWS erfolgen. Der vorg. Erlass bestimmt, dass die beiden Prüfungen zeitlich aufeinander abzustimmen sind.
- Der Zeitpunkt der Generalinspektion und der Sachverständigenprüfung nach VAWS dürfen nicht mehr als ein halbes Jahr voneinander abweichen.